

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Киров, ул. Маклина, д. 65

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Шабалинского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

пгт. Ленинское, ул. Гагарина, д. 29

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 32/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Шабалинское муниципальное общеобразовательное казенное учреждение  
основная общеобразовательная школа с. Соловецкое  
Шабалинского района Кировской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Шабалинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области - главного государственного инспектора Шабалинского района по пожарному надзору Манакова Романа Александровича

№32 от «30» августа 2022года

в период с «07» сентября 2022 г. по «09» сентября 2022 г.

Дознавателем ОНДПР Шабалинского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (государственным инспектором Шабалинского района

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Поповой Анной Александровной

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)



в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор ПМОКУ ООИШ с. Соловецкое Власова Татьяна Геннадьевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте отсутствуют документы, доказывающие, что кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону	статья 4, часть 2 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123), пункты 4.8, 4.9 Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	04.09.2023	
2.	Кабельные линии систем противопожарной защиты, проложенные через противопожарные стены (перегородки), не имеют противопожарных кабельных проходов	статья 4, часть 7 статьи 82 ФЗ №123	04.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ШМОКУ ООШ с. Соловецкое  
Власова Т.Г.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ Индеев  
(подпись)

Дознаватель ОНДПР Шабалинского района  
УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области  
(Государственный инспектор  
Шабалинского района по пожарному надзору)  
старший лейтенант внутренней службы Попова А.А.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

